

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы
по тарифам Иркутской области



Д В Маяков
2011

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЗАО "Витимэнерго"



И.Д. Костомаров
09 2011

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2011/2012 гг.
по Бодайбинскому энергорайону ЗАО "Витимэнерго"

№ п/п	Наименование подстанции		Очередь ограничения, МВт										Потребитель
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПС Кропоткинская	ВЛ-110 кВ Кропоткинская - Высочайший	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	ОАО "Высочайший"
2	ПС Бодайбинская	ВЛ-6 кВ № 5						0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	ООО "ЛенРЭМ"
3	ПС Атыркан-Берикан	ВЛ-6 кВ № 2,3						0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	ООО "Друза"
4	Мамаканская ГЭС	ВЛ-110 кВ Мамаканская ГЭС- Мусковит "1С"						0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	ГУЭП Облкоммунэнерго Филиал "Мамско-Чуйские Электрические сети"
Итого по ЗАО "Витимэнерго"			2,4	4,8	7,1	9,4	11,7	12,8	13,9	15,0	16,2	17,4	

Первый заместитель директора -
главный инженер ЗАО "Витимэнерго"

А.Р. Машковский